



- 注記 1) 製作範囲 1163 ≤ 製品W ≤ 2000、1000 ≤ 製品H ≤ 2000 (全国消防法により開口500mm以上確保の為)
- 2) 面格子下端を水切りに接地させて取付すること
- 3) パイブロック錠は指示無き場合、内観右に取付
- 4) 製品Wが1600以上の場合、製品上部にブラケットを取付
- 5) 製品Hが1500以上の場合、製品に補強部材を取付
- ※格子ピッチ  
7P・・・約70mm  
10P・・・約110mm

松本金属株式会社	御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	VS 7P/10P	年月日	検図	**	作図	**	尺度	1/2	図番	**
	御施工	*****	殿				PRO-SE 30開口用ブラケットⅡ納まり							20**-**-**		